



DETERMINA ASM
N. 152 /20 DEL 22.07.2020

OGGETTO: Riparazione guasto via L. Da Vinci 85-Taormina rif.º sotto struttura alberghiera "Sole Castello" e accettazione preventivo di spesa.

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

Che con delibera n° 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad Asm l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con determina Asm n°13 del 23.01.2020 è stato approvato l'albo delle ditte di fiducia;

Che con nota prot. A.s.m. n°2307 del 03-07-2020, dietro segnalazione dell'Ufficio Acquedotto Amministrativo sede Corso Umberto-Taormina, il Responsabile della manutenzione idrica Sig. Aldo MIANO, relazionava circa i lavori da eseguire, per una copiosa perdita ubicata nel punto indicato in epigrafe;

Che il C.U.O.T. , ricevuti vari solleciti, anche dall'amministrazione comunale, circa il rischio di un serio pericolo per l'abitazione ubicata al di sotto della sede stradale destinataria del ns. intervento; è quindi costretto alla convocazione immediata di n°1ª ditta, che ha presentato preventivo di spesa;

Che la ditta DI STEFANO AUTOTRASPORTI srl si è resa subito disponibile e ha presentato un preventivo di spesa relativamente allo scavo ed al ripristino di € **600,00 escluso iva**, n° 2325 prot. A.S.M. del 06-07-2020, giudicato congruo;

Che in data 04-07-2020 è stata invitata la ditta DI STEFANO AUTOTRASPORTI srl che ha eseguito i lavori nel punto indicato, portando a termine l'opera, come verbale di chiusura cantiere redatto dal Responsabile Sig. Aldo MIANO prot. n° 2457 del 14-07-2020 dove si evince che il personale di A.S.M.: Op.Q^{to}Man.^{ne} MANGRAVITI G.; Op.Q^{to}Man.^{ne} D'AMICO G.; ha realizzato la riparazione idrica sul tubo coinvolto da copiosa perdita con la massima diligenza e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- 1) Accettare il preventivo della Ditta DI STEFANO AUTOTRASPORTI srl e liquidare l'importo di €. **600,00** iva esclusa per i lavori in premessa specificati, dopo la presentazione della fattura;
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 4) Trasmettere il presente documento alle ditte DI STEFANO AUTOTRASPORTI srl;
- 5) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il Proponente
Il C.U.O.T.
Sig. Carmelo Portogallo



Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Maurizio PUGLISI



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

SETTORE UFFICIO ACQUEDOTTO

Taormina li, 03/07/2020

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	
TAORMINA	
Prot. N.	2307
Data	03/07/2020
POSTA IN ARRIVO	

Al C.U.O.T di A.S.M.

Sig. Carmelo PORTOGALLO

Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: relazione di servizio inerente la perdita d'acqua in via L. Da Vinci n°85-Taormina(rif.to sotto hotel Sole Castello).

Con la presente per comunicare che, i sottoscritti, giorno 03 luglio ore 10.00 c.a. nel punto indicato in oggetto hanno eseguito un sopralluogo dietro segnalazione dell'Ufficio Acquedotto Amministrativo sede Corso Umberto I Taormina. Dall'ispezione eseguita è emerso che è in atto una copiosa perdita che coinvolge l'immobile al di sotto della sede stradale e la viabilità risulta fortemente compromessa dall'abbondante fuoriuscita; per ovviare a questa incombenza è necessario l'uso di un mezzo meccanico che realizzi uno scavo con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Larghezza m.l. 1,00;
- ✓ Profondità m.l. 1,00;

tutto ciò premesso, per consentire l'intervento da parte dei ns. operatori, subordinato alla presenza di un impianto semaforico per la gestione del traffico veicolare in regime di senso unico alternato.

L'operatore di Manutenzione
(Giuseppe MANGRAVITI)

IL C.U.T.
(Aldo MIANO)

Richiesta sopralluogo per verifica perdita d'acqua- Sciglio Or..

Oggetto: Richiesta sopralluogo per verifica perdita d'acqua- Sciglio Orlando

Mittente: Acquedotto <acquedotto@comune.taormina.me.it>


Data: 03/07/2020, 09:31

A: acquedottoasm@taorminaservizipubblici.it

Su segnalazione del Sig. Sciglio Orlando, cell
3283360432, si richiede sopralluogo per verifica perdita
d'acqua

in Via Leonardo Da Vinci 58.

Santa Bucolo



2020/7/3 10:42

DI STEFANO AUTOTRASPORTI SRL

C/DA CANNIZZOLI SNC

98039 TAORMINA ME

P.IVA 03106260833

E-MAIL: distefanoautotrasporti@gmail.com

DATA 03/07/2020

Preventivo n. 52

SPETT: ASM

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA ME

P.IVA 01982940833

Oggetto: Preventivo.

Con la presente vogliamo formularvi la ns migliore offerta per la realizzazione di un'opera di scavo e ripristino immediato e a regola d'arte di un tratto di strada per consentire la riparazione della condotta idrica e la rimozione di una porzione d' asfalto , presso il Comune di Taormina salita Castelmola

Per un totale di € 600,00

I prezzi sono esclusi di iva

Taormina 03/07/2020

DI STEFANO AUTOTRASPORTI SRL

C/da Cannizzoli snc
98039 Taormina ME
distefanoautotrasporti@gmail.com
di-stefano.sd@ppc.it
P.IVA 03106260833
337883190 - 3341583304 - 094269148

PREVENTIVO

Solo PREVENTIVO

Oggetto: PREVENTIVO

Mittente: Di Stefano Autotrasporti <distefanoautotrasporti@gmail.com>

Data: 04/07/2020, 12:39

A: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA <info@taorminaservizipubblici.it>

DI STEFANO AUTOTRASPORTI S.R.L.

Cell 3407492279 FAX 0942/897120

—Allegati:—

preventivo ASM_000172.pdf

242 kB

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	
Prot. N.	<u>2325</u>
Data	<u>06/07/2020</u>
POSTA IN ARRIVO	


dk Portogallo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ASM AREA TECNICA
SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina li, 04-07- 2020



Al C.U.O.T di A.S.M.

Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi

Oggetto: *verbale di chiusura cantiere concernente la riparazione eseguita in via L. da Vinci n°85-Taormina (rif.^o sotto hotel Sole Castello).*

Con la presente per comunicare che, nella giornata del 04-luglio 2020 dalle ore 08:00 circa, si è proceduto alla riparazione idrica nel punto indicato in oggetto; lo scavo realizzato dalla ditta DI STEFANO AUTOTRASPORTI con mezzo meccanico escavatore aveva le seguenti caratteristiche tecniche:

- ✓ lunghezza 2,00 mt.;
- ✓ larghezza 0,90 mt.;
- ✓ profondità 1,30 mt.;

La riparazione e la manovre sulla rete sono state realizzate dal personale A.S.M. :

- ✓ Op.Q.^{to} Man.^{re} D'AMICO G.;
- ✓ Op.Q.^{to} Man.^{re} MANGRAVITI G.;

Il materiale adoperato è il seguente:

- ✓ n°1 staffa di riparazione a 3 pezzi dn 100 mm;


Il cantiere era presidiato da apposita segnaletica semaforica, lo scavo è stato ripristinato a regola d'arte.

Si allegano immagini di riferimento.


Tanto si doveva

C.U.T.
(Aldo MIANO)





2020/7/4 07:25



2020






2020/7/4 08:48




7920





2020/7/4 09:37



SERV. MUNICIPALIZADA

2020/7/4 10:32