



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 01.08.2021

Oggetto: ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER LA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA

CIG:

Settore: AREA TECNICA

Beneficiario: DITTA INFOTECNICA S.R.L.

Importo: €. 1.500,00 I.V.A. ESCLUSA

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. Fiumefreddo A.

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con nota prot. ASM n. 3677 del 20-07-2021, che si allega alla presente, il responsabile del settore acquedotto sig. A. Miano comunicava dei problemi al motore del serbatoio di C.da Ogliastrello e successivamente con nota ASM prot. n. 3727 del 22-07-2021, allegata alla presente, ne comunicava il guasto.

Visto il periodo di massimo afflusso di visitatori in città ed il relativo alto consumo di acqua potabile e per non mettere in crisi il sistema idrico cittadino, è stata contattata per le vie brevi la ditta INFOTECNICA S.R.L. di Aci Castello (CT), ditta specializzata del settore, che si rendeva disponibile ad effettuare le operazioni di riparazioni del motore;

Che la ditta INFOTECNICA S.R.L. ha inviato il preventivo della riparazione per €. 1.500,00 i.v.a. esclusa, assunto al protocollo ASM al n. 3868 del 29-07-2021, allegato alla presente;

Visto lo Statuto di ASM.

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia.



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Accettare il preventivo prot. ASM n. 3868 del 29-7-2021 presentato dalla DITTA INFOTECNICA S.R.L. per la riparazione ed installazione del motore in C.da Ogiastrello per €. 1.500,00 i.v.a. esclusa.
- 2) Liquidare la successiva fattura a fornitura, installazione e collaudo ultimati.
- 3) Trasmettere la presente determina alla DITTA INFOTECNICA S.R.L.
- 4) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenziali.
- 5) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 6) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il C.U.O.T.
Sig. Carmelo Portogallo



Il Responsabile amministrativo
Dott. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore
Avv. Antonio Fiumefreddo

INFOTECNICA S.R.L.

Impianti meccanici e forniture - F-GAS Certification

Via Tripoli,142 - 95020 Aci Castello (CT)

Tel. 095270454 Fax 095270454

e-mail: infotecnicasrl@tiscali.it Pec: infotecnicasrl@postecert.it

C.F./P.Iva 03774580876 Reg. imprese n. 254664 C.C.I.A.A. - CODICE SDI M 5 U X C R 1



AZIENDA CERTIFICATA F-GAS F-GAS CERTIFIED COMPANY
Reg. 2067/2015

Preventivo

n. 11 del 29/07/2021

Destinatario

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)

Destinazione

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Smontaggio e riparazione di elettropompa Calpeda NM 100/200 C con sostituzione di 2 cuscinetti,1 tenuta meccanica completa,paragrassi,paraoli,avvolgimento statore. Rimontaggio a piè d'opera.	1 nr	€ 1.500,0000		€ 1.500,00	22

Modalità di pagamento

Acconto

Da convenire

Tot. imponibile

€ 1.500,00

Tot. Iva

€ 330,00

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Prot. N. 386A

Data 29/7/2021

POSTA IN ARRIVO

Tot. documento

€ 1.830,00



AZIENDA Sme S.p.A.	
TAORMINA	
Prot. N.	3677
Data	20/07/2021
POSTA IN ARRIVO	

**ASM AREA TECNICA
MANUTENZIONE- ACQUEDOTTO**

Al C.U.O.T di A.S.M.

*Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi*

Oggetto: relazione di servizio inerente lo stato dei cuscinetti delle pompe di Ogliastrello.

In riferimento ai controlli settimanali, nel punto citato in oggetto si è accertato un costante e fortissimo rumore sul motore e si presume che anche la pompa possa avere lo stesso problema.

Un primo sopralluogo è stato eseguito dal C.U.T. Miano Aldo e dal Operaio Qualificato Giovanni D'Amico dove hanno accertato quanto precedentemente scritto.

Si richiede , un sopralluogo da parte di tecnici specializzati nell'ambito.

Taormina li, 20.07.2021

**Il C.U.T.
(Aldo MIANO)**

**Operaio Qualificato
(Giovanni D'AMICO)**



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI LOCALI	
TAORMINA	
Prot. N.	3727
Data	22/07/2021
POSTA IN ARRIVO	

ASM - AREA TECNICA – MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

*Al C.U.O.T di A.S.M.
Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi*

Oggetto: relazione di servizio inerente il blocco del motore di Ogliastrello.

In riferimento alla nota di prot. n. 3677 del 20.07.2021 nella quale si descriveva l'anomalia dei cuscinetti, durante il controllo odierno di Giovedì 22 Luglio dei serbatoi, si evince che in quello dell' Eas non entrava più acqua.

Immediatamente viene effettuato un controllo del motore nella quale si accerta il bloccaggio del motore causa surriscaldamento dei cuscinetti

Si richiede l'intervento possibilmente immediato da parte di tecnici specializzati nell'ambito per la sostituzione.

Si allega documentazione fotografica

Cordiali saluti

Taormina li, 22.07.2021

Il C.U.T.
(Aldo MIANO)

Operaio Qualificato
(Gaetano Guardione)
