



**DETERMINA**  
N. *04*/21 DEL 29.09.2021

**OGGETTO: Procedura mediante RDO sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di illuminazione nella galleria Monte Tauro di Taormina - CIG ZCC333B5E2.**

***IL DIRETTORE GENERALE f.f.***

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

Che la galleria Monte Tauro di Taormina fa parte del progetto denominato "Collegamento sotterraneo tra i versanti Nord e Sud del centro storico di Taormina e Parcheggi";

Che detta galleria è scarsamente illuminata in quanto molti apparati di illuminazione sono guasti e quindi potrebbero esserci problemi di sicurezza stradale;

Che con note prot. ASM n. 2847 del 10.06.2021 e n. 4827 del 17.09.2021, allegati alla presente determinazione, gli uffici comunali chiedevano la riparazione dell'impianto in oggetto;

Che detto impianto non è di competenza di ASM, in quanto non rientra tra gli impianti di illuminazione pubblica affidati in gestione ad ASM.

Che il capitolato, allegato alla presente determina, relativo alle modalità di svolgimento del servizio richiesto è stato predisposto dal C.U.T., sig. Salvatore Spadaro e l'importo presunto da inserire come base d'asta è stato calcolato essere pari a € 25.000,00, I.V.A. esclusa.

vistolo Statuto di ASM

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

**Tutto ciò premesso  
DETERMINA  
Di**

- 1) Avviare RDO sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) per l'affidamento dei lavori elettrici da effettuare nella galleria Monte Tauro di Taormina.
- 2) Stabilire come base d'asta, l'importo stimato di € 25.000,00, I.V.A. esclusa.



Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

---

- 3) Stabilire che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che offrirà la maggiore percentuale di ribasso.
- 4) Trasmettere la presente determinazione agli Uffici Amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Per Il Responsabile del Procedimento assente

Il R.U.T.C.

Sig. Carmelo Portogallo

Il C.U.T.

Sig. Salvatore Spadaro



Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Agostino Pappalardo



Part. I.V.A. 01982940833  
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

**CAPITOLATO TECNICO – CIG ZCC333B5E2**

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e riparativa dell'impianto elettrico di illuminazione a servizio della Galleria Minotauro a Taormina.

Le prestazioni richieste saranno atte a garantire la continua funzionalità degli impianti.

**Le informazioni contenute nel presente capitolato devono essere considerate esclusivamente come indicative in quanto, è fatto obbligo a tutti i partecipanti di prendere visione anticipatamente dei lavori da eseguire, mediante sopralluogo da concordare con il responsabile del procedimento, prima di trasmettere la relativa offerta.**

**DESCRIZIONE SPECIFICA DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROCEDURA**

**1- Riparazione corpi illuminanti**

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 100 lampade SBP SOX 36-55W**, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 30 alimentatori** per lampada SBP SOX 36-55W, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 30 accenditori** idonei per lampada SBP SOX 36-55W, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 20 lampade SON-T SAP 250-400W E40**, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 20 alimentatori** per lampada SON-T SAP 250-400W E40, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione entro armatura di **N. 20 accenditori idonei** per lampada SON-T SAP 250-400W E40, messa in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Lavori di ricerca guasti e ripristino delle linee fuori servizio dei circuiti di illuminazione della galleria lato LUMBI.

**2-Riparazione guasto cabina elettrica**

Lavori di ripristino funzionalità dell'apparato di controllo scambio presenza RETE/GRUPPO all'interno della cabina elettrica e ripristino dei collegamenti del quadro elettrico generale di distribuzione dell'illuminazione della galleria lato PCT.

**Norme:**

Resta inteso che la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti, (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

**Requisiti tecnici:**

Le ditte partecipanti devono essere in possesso dei requisiti tecnici idonei ai lavori di manutenzione, conduzione e gestione delle cabine elettriche di trasformazione e ai lavori elettrici nelle gallerie stradali.

**Importo base di gara € 25.000,00, I.V.A. esclusa**

Il Responsabile del procedimento

Il C.U.T.

Sig. Salvatore Spadaro



V. : *Doer...* 12/8/21  
Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Agostino Pappalardo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833  
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

info@taorminaservizipubblici.it

OK Palopelle  
OK Longo  
OK S. Spadaro

Da: ASM Illuminazione <asmilluminazone@taorminaservizipubblici.it>  
Inviato: giovedì 10 giugno 2021 12:49  
A: ASM Taormina; areatecnica@taorminaservizipubblici.it  
Oggetto: Fwd: Manutenzione ordinaria Galleria Monte Tauro e Kitsom

Per favore restituire protocollata, grazie.

Salvo Spadaro

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Manutenzione ordinaria Galleria Monte Tauro e Kitsom  
Data:Thu, 10 Jun 2021 10:41:44 +0000 (UTC)  
Mittente:Graziella Longo <graziellalongo@ymail.com>  
A:asmilluminazone@taorminaservizipubblici.it <asmilluminazone@taorminaservizipubblici.it>


Alla cortese attenzione del sig. Carmelo Portogallo

Alla cortese attenzione del signor Salvatore Spadaro

Con la presente faccio seguito ai precorsi colloqui, intercorsi anche con l'assessore Nunzio Corvaja, al fine di chiedere interventi di manutenzione ordinaria dell'illuminazione nelle gallerie indicate in oggetto.

Resto in attesa di Vostro cortese riscontro e nel mentre porgo cordiali saluti

Assessore alla viabilità  
Graziella Longo







**COMUNE DI TAORMINA**  
CITTA' METROPOLITANA  
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

ok Portopalo  
ok Spadolini

Prot. n. 23485

del 16/9/2021

AZIENDA STRADALE REGIONALE TAORMINA	
Prot. N.	4827
Data	17/09/2021
POSTA IN ARRIVO	

pec All' ASM di Taormina  
[asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

epc Al Sindaco  
Sede

Oggetto : Illuminazione Galleria Montetauro e Kitson di Taormina.

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza si trasmette la nota prot. n. 23443 del 16/09/2021, pervenuta in questo Ufficio a firma dell'Assessore Corvaia, che si allega in copia.



Il Responsabile dell'Area T. e A.  
Ing. Massimo Puglisi

U.B. vedosi mandati  
indicati nell'allegato

V. 23/9/21

Sq. Portopallo e Sq. Spadolini 5

Vedasi nota prot. ASM 3198 del 29/6/21  
relativa a Galleria Monte Tauro  
e riscatto per assempiti VACE.

U.B. per Galleria Kitson avviare procedura

