

DETERMINAZIONE
N. 099 DEL 03 /12/2021

Oggetto: Procedura RDO tramite CONSIP per l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di illuminazione nella galleria Monte Tauro di Taormina- Accettazione preventivo

CIG:

Settore: AREA TECNICA

Beneficiario: F2 Impianti SRL

Importo: €. 850,00 I.V.A. ESCLUSA

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

Premesso:


Che con determina n. 184 del 23.07.2021, è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di illuminazione nella galleria Monte Tauro di Taormina;

Che in data 29.11.2021 la ditta F2 Impianti ha sottoscritto la convenzione di affidamento dei lavori e successivamente con la determina n. 096 del 02.12.2021 vi è stata la presa d'atto;

Che durante i lavori la ditta ha riscontrato un imprevisto in quanto "è indispensabile effettuare la sostituzione dell'interruttore magnetotermico 4 poli da 100A che alimenta il quadro elettrico dell'illuminazione della galleria lato parcheggio Lumbi", e quindi ha inviato un preventivo di spesa per la fornitura ed installazione del su indicato interruttore, assunto al prot. ASM n. 6565 del 03.12.2021 di €. 850,00 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Che occorre quindi effettuare la sostituzione del componente, come relazionato dalla ditta F2 Impianti, in quanto sottodimensionato per la funzionalità degli apparati di illuminazione della galleria lato Lumbi;

Che da una ricerca prezzi sui siti internet è emerso che il prezzo è congruo, infatti sono stati acquisiti n. 2 preventivi allegati alla presente determinazione per la sola fornitura, che risultano meno convenienti per ASM:



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Prot. N. 6571 del 03.12.21	Klik Italia .com	€. 1.125,83 Iva Compresa
Prot. N. 6572 del 03.12.21	RS Italia	€. 933,42 Iva Compresa

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Accettare il preventivo prot. ASM n. 6565 del 03.12.2021 di €. 850,00 iva esclusa , presentato dalla DITTA F2 IMPIANTI SRL per la fornitura ed installazione dei componenti indicati nell'allegato preventivo.
- 2) Liquidare la successiva fattura a fornitura, installazione e collaudo ultimati.
- 3) Trasmettere la presente determina alla ditta F2 Impianti Srl.
- 4) Trasmettere la presente determinazione agli Uffici Amministrativi per gli adempimenti conseguenziali.
- 5) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 6) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il C.U.T.
Per. Ind. Salvatore Spadaro



Il Responsabile amministrativo
Dott. Maurizio Puglisi

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Agostino Pappalardo

info@taorminaservizipubblici.it

Da: asmilluminazione <asmilluminazione@taorminaservizipubblici.it>
Inviato: venerdì 3 dicembre 2021 10:24
A: ASM Taormina
Oggetto: Fwd: Preventivo nr 0081-2021 del 03.12.2021
Allegati: Preventivo nr 0081-2021 del 03.12.2021-signed.pdf

Per favore restituire protocollato, grazie.

Salvo Spadaro

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: Preventivo nr 0081-2021 del 03.12.2021
Data: Fri, 3 Dec 2021 10:00:58 +0100 (CET)
Mittente: Lorenzo Raciti <lorenzo.raciti@f2impianti.com>
A: asmilluminazione@taorminaservizipubblici.it
CC: F2 impianti amministrazione <amministrazione@f2impianti.com>

Gentile cliente,

facciamo seguito alla sua cortese richiesta, per sottoporle la nostra migliore offerta per la fornitura delle opere in allegato specificate.

Cordiali Saluti

Lorenzo Raciti

F2 IMPIANTI S.R.L.


Via Coccio, 54 – 95123 - Catania (CT) - Italy

Tel.: (+39) 095396284 Fax: (+39) 095396284

Partita Iva IT05265320878 - Codice univoco: P83CKOC

<http://www.f2impianti.com>

- info@f2impianti.com
- amministrazione@f2impianti.com
- f2imp@legalmail.it



PREVENTIVO

Numero:	0081/2021
Data	03/12/2021
Spett.le	Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina Via Mario e Nicolò Garipoli IT-98039 Taormina (ME)
Cantiere:	Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina Via Mario e Nicolò Garipoli 98039 Taormina (ME)
Oggetto:	Smontaggio e fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico alimentazione quadro illuminazione galleria tratto parcheggio Lumbi

Gentile cliente,
facciamo seguito alla sua cortese richiesta, per sottoporle la nostra migliore offerta per la fornitura delle opere di seguito specificate.

Firma dell'impresa

Firma del cliente

Firmato digitalmente da:

RACITI LORENZO

Firmato il 03/12/2021 09:58

Seriale Certificato: 59760356745372445612297798387586184457

Valido dal 23/06/2020 al 23/06/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

N. / Tariffa	Descrizione	Q.tà	Largh.	Lungh.	Alt.	Q.tà	Prezzo	Totale
	<u>LAVORAZIONI</u>							
	In riferimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e riparativa dell'impianto elettrico di illuminazione a servizio della Galleria Monte Tauro a Taormina, facendo seguito alla ricerca del guasto e relativa riparazione, dal sopralluogo effettuato si ritiene che nella cabina matricola nr 002 20.000/400V QBT Generale, sia indispensabile effettuare la sostituzione dell'interruttore magnetotermico 4 Poli da 100A che alimenta il quadro illuminazione galleria lato parcheggio Lumby.							
	SOMMANO							
n. 1 np 01	Fornitura di interruttore sganciatore con le seguenti caratteristiche: ABB mod. Sace Tmax T3N 250A tipo scatolato fisso, Iu=250A Ue=690V Ui=800V Uimp=8kV, , soglia termica regolabile, o similare.					1	550,00	550,00
	SOMMANO nr							
n.2 np 02	Smontaggio interruttore esistente, posa in opera all'interno di quadro elettrico di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico, tipo scatolato fisso, ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici					1	300,00	300,00
	SOMMANO nr							
	TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA							850,00

Firmato digitalmente da:

RACITI LORENZO

Firmato il 03/12/2021 09:58

Seriale Certificato: 59760356745372445612297798387586184457

Valido dal 23/06/2020 al 23/06/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firma per accettazione

CONDIZIONI COMMERCIALI

Condizioni di fornitura: Le forniture comprendono quanto espressamente specificato nella presente conferma d'ordine. I dati contenuti nella stessa si intendono accettati dal cliente salvo contestazione immediata per iscritto. Tutti i materiali e i servizi non espressamente menzionati nella conferma d'ordine saranno fatturati a parte. I prezzi non comprendono I.V.A., dogane, assicurazione personale e ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti pubblici. L'importo dell'offerta può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista lavorazione, l'offerta fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. La consegna si intende parziale e/o intera all'atto della consegna al cliente o al vettore incaricato. Dal momento della consegna tutti i rischi passano al cliente.

Esclusioni: Tutti i materiali e i servizi necessari non espressamente menzionati nella conferma d'ordine saranno fatturati a parte. Sono escluse dalla presente tutto ciò non indicato nella presente offerta, opere murarie, attraversamenti di pareti, opere di fabbro, tracce, ripristino e placche decorative apparecchiatura di comando.

Modalità di pagamento: 30 Giorni D.F.

Data

Firmato digitalmente da:

RACITI LORENZO

Firmato il 03/12/2021 09:58

Seriale Certificato: 59760356745372445612297798387586184457

Valido dal 23/06/2020 al 23/06/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firma per accettazione



Home > Materiale elettrico > Interruttori > Magnetotermici




ABB INTERRUOTORE AUTOMATICO T3N 250 TMD250-2500 4P F F 1SDA051306R1

di ABB

€ 1.125,83

10-20 giorni

🚚 Prodotto da ordinare a fornitore

SKU: 1SDA051306R1

Condizione: Nuovo

EAN: 8015644517274

1

AGGIUNGI AL CARRELLO

🔔 Avvisami se il prezzo scende

Richiedi Informazioni

Rimani Aggiornato




Scansiona questo codice QR dal tuo smartphone o tablet per tornare a questa pagina

Automatico scatolato interruttore, SACE Tmax T3, Icu 415 V AC = 36kA, Dimensione Iu = 250A, Termomagnetico relè con soglia termica e magnetica fisso regolabile, In = 250A, Im = 2500A, 4 poli, Version = fisso, la connessione terminale = terminale anteriore

Resistenza elettrica: 8000 ciclo
120 cicli all'ora
IIT Publishing Status: Livello 0 - Informazioni abilitato
Vita meccanica: 25000 ciclo
240 cicli all'ora
Numero di poli: 4
Perdita di potenza: Per Pole 17,8 W
Prodotto principali Tipo: SACE Tmax T
Nome del prodotto: Interruttore automatico
Tipo di prodotto: CB
Corrente nominale (A): 250 A
Tensione impulsiva di dimensionamento (Uimp): 8 kV

Ricerca avanzata



Filtra per

Tipo Poli

Numero Moduli

Potere di Interruzione

Corrente Nominale

Tipo di Curva Magnetotermica

Tensione nominale Vac


Sistema di Corrente (Fasi)

Ricerca

Reset

Chiudi

Forse potrebbero interessarti anche:



Domande e Risposte

Se richiedo la spedizione in contrassegno, posso pagare con assegno bancario o postale?

Purtroppo non è possibile. Il corriere accetterà solamente pagamento in contanti. Il sito non consente di richiedere spedizioni in contrassegno per importi superiori ad Euro 1.999,00.



✕ impiantoelettrico cavi elettrici quadrielettrici



Cerca per parola chiave o codice

Fusibili e interruttori automatici < Interruttori automatici, differenziali e magnetotermici < Inter

Interruttore magnetotermico scatolato 1SDA051247R1 - T3N 250 TMD250-2500 3p F F, 3, 250 A, 690 V




Prodotto discontinuato

03/19/2021
6572
POSTA IN ARRIVO

Alternativa

Prodotto al momento non disponibile. Ti suggeriamo la seguente alternativa.



Interruttore magnetotermico scatolato 1SDA068059R1 XT3N 250 TMD
250-2500 3p F F, 3, 250A, 690V, potere di interruzione

Codice RS
831-9188

Prezzo per Unità

€ 765,10 (IVA esclusa)

€ 933,42 (IVA inclusa)

Codice RS: **467-5462**

Codice costruttore: **1SDA051247R1 - T3N 250 TMD250-2500 3p F F**

Costruttore: **ABB**

Non applicabile

02.66.058.1

02.66.058.1

Servizi

Legale

Documentazione Tecnica

Chi Siamo

Dettagli prodotto

Specifiche

Accettiamo



Seguici

