



DETERMINA ASM
N. 206/20 DEL 28 .09 .2020

OGGETTO: Riparazione guasto in via Bruderi c/a bruderi camera di manovra condotta dn 110 mm in pead.

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

Che con delibera n° 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad Asm l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con determina Asm n°13 del 23.01.2020 è stato approvato l'albo delle ditte di fiducia;

Che con nota prot. A.s.m. n°1745 del 22-5-2020 il Responsabile del servizio manutenzione acquedotto sig. Aldo Miano relazionava circa la perdita a carico ns. condotta dn 110mm in pead presente all'interno della camera di manovra ubicata nella località in oggetto;

Che è stato richiesto mediante posta elettronica dal C.U.O.T., Sig. Carmelo Portogallo, a diverse ditte al protocollo di Asm :

n°2391;n°2392;n°2393;n°2394;n°2395;n°2396;n°2396;n°2397;n°2398;n°2399 che si occupano di lavori di scavo e riparazione idriche un apposito preventivo, da presentare in busta chiusa, per lavori effettuarsi entro le ore 12:00 di giovedì 16 luglio 2020;


Che il C.U.O.T. con nota 2911 del 11-08-2020 comunicava che in data 16 luglio 2020 non era pervenuto nessun preventivo e considerata la gravità ed eventuali danni si procedeva alla convocazione di una ditta di fiducia;

Che è stato richiesto dal C.U.O.T. mediante posta elettronica con la nota n°3093 del 25-08-2020 alla ditta VEMAS di redigere apposito preventivo di spesa;

Che è stato richiesto dal C.U.O.T. mediante posta elettronica con la nota n°3094 del 25-08-2020 alla ditta FIAMMINGO costr. di redigere apposito preventivo di spesa;

Che la ditta VEMAS ha prodotto un preventivo di spesa con nota n°3213 del 02-09-2020 per un importo di € 2270,00 iva esclusa;

Che la ditta FIAMMINGO Costruzioni ha prodotto un preventivo di spesa con nota n°3338 del 10-09-2020 per un importo di € 2400,00 iva esclusa,



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Che il preventivo redatto dalla ditta VEMAS è giudicato vantaggioso ;

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso Determina di


- 1) Accettare il preventivo della Ditta VEMAS di Vercoco Salvatore e liquidare l'importo di **€. 2270,00** iva esclusa per i lavori in premessa specificati, dopo la presentazione della fattura;
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 4) Trasmettere il presente documento alle ditte alla ditta VEMAS;
- 5) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il Proponente
Il C.U.OT.
Sig. Carmelo Portogallo



Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Maurizio PUGLISI



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. n. 3510

Taormina li, 21/09/2020

Responsabile

Ufficio Lavori Pubblici

Ill.mo Ing. Massimo PUGLISI

Sede Corso Umberto I-Palazzo Comunale

lavoripubblici@comune.taormina.me.it

protocollo@pec.comune.taormina.me.it

Oggetto: Risposta alla nota prot.ASM n°3332 del 09.09.2020

In riferimento alla nota citata in oggetto, riguardante l'incombenza in atto presso l'utenza Trapanotto Giuseppe di via Bruderi n°30, A.s.m.-area-tecnica-manutenzione-idrica ha attivato la procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di una ditta per la riparazione del guasto, non avendo avuto nessun riscontro, in quanto la gara è andata deserta, si è proceduto all'interpello di n°2 ditte iscritte all'albo di fiducia con un termine perentorio fissato al 10 di settembre c.a. per la presentazione di un preventivo di spesa; è stata selezionata l'offerta più vantaggiosa, subito dopo verranno inviati gli atti al vs. Ufficio per il relativo impegno di spesa come da procedura e dopo saranno eseguiti i lavori.

Cordiali saluti.

Il Capo Unità Org. Tecnica

Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taominaservizipubblici.it

Tel. 0942683800 ~~int. 44~~ - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800


http:// www.taominaservizipubblici.it
e-mail: info@taominaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

FIAMMINGO COSTRUZIONI s.r.l.
Via IV Rotta Ponente, n. 93/A
95032 BELPASSO (CT) - Tel.: 095.913438
Partita I.V.A. 02705470876
C.C.I.A.A. CT N. 186588
Reg. Soc. Trib. CT N. 26668

OGGETTO: FAVORITO DI SESSA RELATIVO AD UN'OPERA DI SCAVO E
RIPRISTINO E RIPARAZIONE DALLA ESISTENZA DI MANOVRA
E DA BRUCIA - RIF. UT. VSNU

SPIN. CS ASTI TAORMINA
VIA MAIO E MICCÈ GARIBOLDI
98039 TAORMINA (ME)

AGENZIA SERVIZI MANIPOLAZIONI	
TAORMINA	
Prot. N.	3338
Data	20/08/2022
POSTA IN ARRIVO 025 08:35	



FIAMMINGO

COSTRUZIONI S.R.L.

Via 4° Retta Ponente 93/a 95032 Belpasso (CT)
TEL 095 - 913438 e-mail: fiammingo_99@yahoo.it
cod. Fisc. e P.I. : 02705470876
Iscrizione Rea 186588
PEC: fiammingocostruzioni@pec.it

Belpasso li 01/08/2020
Spett.le ASM TAORMINA
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)

Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA RELATIVO AD UN 'OPERA DI SCAVO E RIPRISTINO E RIPARAZIONE IDRICA CAMERA DI MANOVRA C.DA BRUDERI - RIF.TO UT. VENUTO

In seguito alla Vs. gentile richiesta, con la presente, vi formuliamo la nostra migliore offerta dei lavori di scavo e riparazione e ripristino sottodescritti.

1) SCAVO E RIPRISTINO

- Lunghezza ml 1,00;
- Larghezza ml. 2,00;
- Profondità media ml 1,30.

2) RIPARAZIONE

- N.1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- N.2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- Ml 2,00 tubo dn 110 mm pn 25,
- Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc....).

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 2400,00€
DICONSI' EURO DUEMILAQUATTROCENTO /00

Il prezzo è da considerarsi più I.V.A

VALIDITA' PREVENTIVO: Mesi tre dalla presente.

Nel ringraziarvi per averci interpellati , rimanendo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti vi porgiamo i nostri distinti saluti.

FIAMMINGO COSTRUZIONI s.r.l.

Via 4° Retta Ponente 93/a
95032 Belpasso (CT) / Tel. : 095.913438
Partita I.V.A. : 02705470876
C.C.I.A.A. CT N. 186588
Reg. Soc. Trib. CT N. 26668



Instr. 3332 del 09.09.20

Studio Legale Padiglione

Avv. Giancarlo Padiglione

S. Maria Paula Is. 02/09/2020

Avv. Carmelo Pollexxa

Avv. Carmelo Chillemi

Dott.ssa Liliana Bonfiglio

Dott.ssa Lucia Parisi

Spett.le
Comune di Taormina

protocollo@pec.comune.taormina.me.it

Oggetto: risarcimento danni da infiltrazione di acqua

Per conto e nell'interesse del mio assistito, sig. Trapanotto Giuseppe, che sottoscrive la presente per conferma ed accettazione, Vi significo quanto segue:

- Il mio cliente è proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Taormina in Via Bruderì n.30.
- Più volte il sig. Trapanotto Giuseppe, ha denunciato la infiltrazione di acqua, al piano terra del proprio fabbricato sito in via Bruderì n. 30, proveniente dalla condotta dell'acquedotto comunale.
- A causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, onde assicurarne il perfetto funzionamento, si riscontrano continue infiltrazioni all'interno del fabbricato di proprietà del mio assistito con pericolo di ingenti danni.-

In vista di quanto sopra, pertanto, Vi invito a comunicarmi se intendete risarcire bonariamente i danni subiti dal mio assistito.

Espressamente Vi significo che in mancanza, il mio cliente tutelerà giudizialmente i propri interessi.

distinti saluti.-

Avv. Giancarlo Padiglione

T. Trapanotto Giuseppe

via Mantova 98030 S. Maria Paula (Me) tel. 0942/795151

fax 0942/795892 E-Mail avv.giancarlopadiglione@pec.giuffrè.it

x *unione persone colpite*


info@taorminaservizipubblici.it

Da: Salvatore Vercoco <vemas.impianti@gmail.com>
Inviato: martedì 1 settembre 2020 18:18
A: info@taorminaservizipubblici.it
Oggetto: Offerta camera ci manovra serbatoio denominato Bruderi

Come da vostra gradita richiesta la mia offerta relativa ai lavori da eseguire presso il serbatoio denominato bruderi e di euro 2.270,00 + iva resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie .saluti vercoco Salvatore

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	
TAORMINA	
Pret. N.	<u>3213</u>
Data	<u>02/09/2020</u>
POSTA IN ARRIVO	

Salvatore Vercoco



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 3094

Taormina li, 25/08/2020

Spett.le

FIAMMINGO COSTRUZIONI srl

Via 4° Retta Ponente 94/a-95032

Belpasso(Ct)

fiammingocostruzioni@pec.it

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Codesta spettabile Società potrà richiedere qualora lo ritenesse opportuno un sopralluogo per presa visione tramite la casella di posta elettronica : info@taorminaservizipubblici.it entro e non oltre giorno 03 Settembre 2020

Successivamente dovrà essere redatto un preventivo da inviare al recapito elettronico di cui sopra entro e non oltre il 10 settembre 2020


In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 3093

Taormina li, 25/08/2020

Spett.le

VEMAS

Viale Rieti, 10-95033 BIANCAVILLA (CT)

vemas.impianti@gmail.com

tel.095-984311

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Codesta spettabile Società potrà richiedere qualora lo ritenesse opportuno un sopralluogo per presa visione tramite la casella di posta elettronica : info@taorminaservizipubblici.it entro e non oltre giorno **03 settembre 2020**

Successivamente dovrà essere redatto un preventivo da inviare al recapito elettronico di cui sopra entro e non oltre il **10 settembre 2020**

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Rortogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 94 cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)


Taormina li, 11 agosto 2020

Al Liquidatore di A.S.M.
Avv. Antonio FIUMEFREDDO
Sede Park-Lumbi, Taormina.

Oggetto: Perdita d'acqua camera di manovra c/da Bruderi.

In relazione all'oggetto, visto che la gara con le ditte invitate al protocollo con note:

n°2391/20;
n°2392/20;
n°2393/20;
n°2394/20;
n°2395/20;
n°2396/20;
n°2397/20;
n°2398/20;
n°2399/20;



non ha prodotto nessun preventivo alla scadenza del 16 luglio 2020, considerata la gravità ed eventuali danni derivanti dalla pericolosità si convoca con urgenza una ditta che realizzi l'intervento nel punto in oggetto.

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Proc. ASTE 2399 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le
BUILDING & TOURIST
Via Chianchitta,12 - 98035 Giardini Naxos
(ME)
francesconaxos@gmail.com

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.10 ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml.1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00** *giovedì 16 luglio 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

*Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 fax 44 - cell. 3468658777*

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2398 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le

Costruzione & Servizi S.r.l.

Via Montello,4

98030 Mongiuffi Melia (ME))

e-mail : costruzioniservizisrl@gmail.com

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.¹⁰ ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml.1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

givedì 16 luglio 2020


In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2392 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le
ALAK srl
C/da Lacco-65-98061 Brolo(Me).
alakdepurazioni@tiscali.it
Tel. 0941-562998

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.¹⁰ ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.
Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml.1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

giovedì 16 luglio 2020

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti


Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it

Tel. 0942683800 int. 41 cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2396 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le

LONGO

Via Umberto I°, 52 - 98030 Mongiuffi

Melia (ME)

impresalongosrl@gmail.com

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif. ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00

Giuseppi 16 luglio 2020


In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2395 del 08-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le

MARCON

Via Marconi,52-95010 Sant'Alfio(CT)

marconimpiantisrl@gmail.com

tel. 095-968167

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

giovedì 16 luglio 2020

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica


Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it

Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. AST 2394 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le
DOMOIMPIANTI
Via Ingrao, 71-92020 Grotte (Ag)
domoimpianti@virgilio.it
tel. 0922-943154

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.° ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.
Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

giovedì 16 luglio 2020

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 111 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2393 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le

DONATO

Via trazzera,26-98059 Rodi Milici (Me)

impresadonato@alice.it

tel 090-9782297

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml.1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. AST 2392 del 09-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le

DEBOLE Gaetano

Via Macello 18-94013 LEONFORTE (EN)

gaetanodebole@virgilio.it

0935-905691 cell 3388182910

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00

givedì 16 luglio 2020

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 74 cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. ASM 2391 del 08-07-2020

Taormina li, 08 luglio 2020

Spett.le
COCO Salvatore
Via Alcide DE GASPERI,47-95047-
PATERNO(CT)
impresacoco@tiscali.it
Tel. 095-851407

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di scavo, ripristino e riparazione idrica camera di manovra C.DA BRUDERI -rif.º ut. VENUTO.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativamente alla realizzazione di un intervento di riparazione idrica su ns. condotta dn 110 mm in pead collocata nel punto indicato in oggetto.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, l'intervento si divide in n°2 fasi:

Scavo con mezzo meccanico escavatore al di fuori del manufatto in oggetto:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;

Intervento Idrico di riparazione:

- ✓ N°1 boot dn 110 mm pead completo di flangia;
- ✓ N°2 manicotti elettrofusione dn 110 mm pn 25;
- ✓ N° ml. 2,00 tubo dn 110 mm pn 25;
- ✓ Materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...);

Successivamente come narrato in oggetto dovrà avvenire il ripristino della sede stradale con materiale conforme.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza e in sinergia con il personale di ASM, si richiede inoltre il rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici **entro le ore 12,00**

Giuseppi 16 luglio 2020

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo

Email asmareatecnica@taorminaserviziipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaserviziipubblici.it
e-mail: info@taorminaserviziipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ASM AREA TECNICA SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina li, 16 Maggio 2020

REC. N. 1745
22/05/2020
AL PAT. U.O.T. di A.S.M.

Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi

Oggetto: relazione di servizio inerente la perdita in c.da Bruderi-frazione di Trappitello- rif. Ut. VENUTO -16 maggio 2020.

Con la presente per comunicare che, i sottoscritti, nel giorno e nel punto indicato in oggetto hanno eseguito un sopralluogo appurando, una perdita a carico di una ns. condotta dn 110 mm in pead all'interno della camera di manovra ivi presente; per consentire la riparazione è necessario l'utilizzo di un mezzo escavatore che realizzi un scavo al di fuori del manufatto in considerazione con le seguenti caratteristiche tecniche:

- ✓ Larghezza ml. 1,00;
- ✓ Profondità ml. 1,30;
- ✓ Lunghezza ml. 2,00;

Per quanto riguarda la riparazione idrica occorrono:

- ✓ n°2 manicotti dn 110 mm pn 25 elettro fusione;
- ✓ n°1 ml. 1 tubo dn 110 mm pead pn 25;
- ✓ n°1 boot dn 100 mm;
- ✓ materiale di consumo (guarnizioni, bulloni, dadi, rondelle, ecc...)

Si allegano immagini.

Tanto si doveva

L'Operatore di Manutenzione
(Giuseppe MANGRAVITI)

C.U.T.
(Aldo MIANO)